

Feuerlöscherservice

Simon Spreitzer

3.11 Rauchwarnmelder

In Wohnungen muss in allen Aufenthaltsräumen – ausgenommen in **Arbeitsbereichen von** Küchen – sowie in Gängen, über die Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens ein unvernetzter

Rauchwarnmelder angeordnet werden. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird

Produkt- und Gebrauchsinformation

Artikel-Nr.: Modellname:

540365 RM-VDS 3131

Beschreibung: Optischer Rauchmelder zu Früherkennung von Entstehungsbränden schon bei geringer

Rauchentwicklung

VdS 3131, EN 14604, CE

Einfache Eigenkontrolle durch periodische LEDKontrollanzeige und Testknopf

Alarm-Stummschaltung möglich

Alarmsignal 85dB(A)



Abmessungen:

(ohne Ladegerät)

Durchmesser: 10,50cm H: 3,50cm

Farbe: Weiß

Gewicht: 100g (inkl. Batterie) / 110g (inkl. Montageplatte)

Material / Ausführung:

Gehäuse: Kunststoff

Betriebs-

Temperatur

5°C bis 45°C

Akku/Batterie: 3V Lithium-Batterie

nicht aufladbar

nicht austauschbar – fest verbaut

Lebensdauer bis 10 Jahre

Inkludiertes Zubehör:

Montageplatte, Sicherungsstift und Befestigungsmaterial

Gebrauchsinformationen:

Montage: Rauchmelder ist an der Decke zu montieren, damit aufsteigender Rauch möglichst früh detektiert werden kann, und Personen bzw. Sachschäden zu verhindern bzw. so gering wie möglich zu halten.

Nicht geeignet/sinnvoll für Montage an der Wand, in Bodennähe, oder nur irgendwo abgelegt.

Überprüfung: Der Rauchmelder ist mit einer akustischen Warnung ausgestattet, damit eine evtl. Störung des

Rauchmelders bzw. die Kapazitätsgrenze der Batterie erkannt werden kann.

Durch Drücken der Testtaste kann die Funktionskontrolle durchgeführt werden.

Zulassungen / Zertifikate:

Zertifikat Nr.:

VdS G215009

VdS

Lieferant: FLS Simon Spreitzer Florianigasse 2 3134 Reichersdorf

office@simonfls.at 0664/9112000

EN 14604:2005